

**FIGYELEM!**

Ezt a rendeletet a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2025. évi ... törvénnyel és a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló .../2025. (...) Korm. rendelettel egyidejűleg szükséges kihirdetni!

**Az energiaügyi miniszter**

**.../2025. (.... ...) EM rendelete**

**az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról**

[1] Módosul a biztonsági energiahordozó-készlet mennyiségére vonatkozó szabály, mivel a földgáztüzelésű erőműveknek indokolatlan többletköltséget és versenyhátrányt okoz az olajkészletezési kötelezettség előírása. Ezen erőművek válsághelyzetben történő ellátása a földgáz biztonsági készlet terhére megoldható.

[2] A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

**1. §**

Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A biztonsági energiahordozó-készlet mennyisége

- a) a hagyományos szilárd energiahordozóval (szén, lignit) működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez szükséges energiahordozó,
- b) a black start szolgáltatás nyújtására szerződés alapján rendelkezésre álló, szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél, illetve a gyorsindítású szekunder tartalék gázturbináknál a gázturbiná(k) legalább egynapi teljes terheléséhez tartozó – új gépállapot, –5 °C környezeti hőmérséklet, levegő-előmelegítés nélkül feltételekkel – számított folyékony szénhidrogén energiahordozó,
- c) az atomerőműnél annak az üzemanyagnak a mennyisége, amely a naptári év február 1-jén – a normatív készletben lévő üzemanyaggal együtt – legalább kétévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermelést biztosít.”

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2025.

Lantos Lajos Csaba  
energiaügyi miniszter